



Azienda Speciale

"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato"

Spett.le Provincia di Pavia
Settore Tutela Ambientale, Promozione del
Territorio e Sostenibilità
c.a. Dirigente
Anna Betto
c.a. Responsabile UO Autorizzazioni Ambientali e
sostenibilità
Daniela Rossin

e p.c. Spett.le Pavia Acque s.c.a r.l.
c.a. Responsabile Ufficio Autorizzazioni,
Concessioni, Espropri
Paolo Pelucchi

OGGETTO: Istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 01/2023 – Elachem di Vigevano –richiesta documentazione integrativa

Con riferimento alle integrazioni ricevute il 05/11/2024 (ns PG 3417/24), sentito il Gestore Pavia Acque, si elencano alcune delle richieste di cui alla ns PEC del 07/05/2024 (ns PG 1468/24) che non sono state recepite, nonché ulteriori richieste di integrazioni:

- indicare in planimetria le aree assoggettate al R.R. 04/2006 (ns PG 1468/24);
- devono essere campite le superfici dell'insediamento [...] assoggettate al RR 04/06) esistenti (ns PG 1468/24); dovranno inoltre essere rappresentate con differenti campiture, sia in planimetria che in legenda, le aree assoggettate al R.R. 04/2006, quantificando le superfici afferenti alle rispettive vasche di prima pioggia;
- nell'elaborato "Integrazioni ATO" a pagina 5 di 12 § 2.3 la ditta individua i limiti di Tabella 3, Allegato 5, alla Parte III del D.lgs. 152/2006 per i soli parametri "PH", "Solidi sospesi totali" "BOD5" "COD" e "Idrocarburi totali", senza specificare i limiti allo scarico per i restanti parametri di cui alla richiamata tabella (ns PG 1468/24);
- caratteristiche dimensionali delle tre vasche di prima pioggia (ns PG 1468/24); dovranno essere rappresentate graficamente le vasche di prima pioggia nonché i manufatti di separazione della prima pioggia e della seconda pioggia (piante e sezioni quotate);
- tutto quanto riportato in planimetria deve trovare corrispondenza e coerenza nella relativa legenda (ns PG 1468/24); in planimetria, in prossimità degli scarichi "S23" e "S21" è rappresentato un pozzetto rettangolare contraddistinto dalla sigla "PI" e riconducibile, in base alla colorazione, ad un manufatto della "rete acque meteoriche piazzali soggette al R.R. 04/2006. Non è inoltre chiara la funzionalità di tale manufatto, inoltre, lo stesso non è rappresentato in legenda;
- la rete di pubblica fognatura che insiste su Corso Torino, rappresentata nell'elaborato grafico "MNS_PLAN-03REV.01" datato 24/07/2024, non è congruente con il rilievo plano-altimetrico fornito da Pavia Acque. Dovrà essere inserito in planimetria il rilievo plano-altimetrico, indicando i punti di immissione in pubblica fognatura rispetto ai pozzetti presenti nel rilievo stesso. Inoltre, è necessario

- aggiornare, sia in planimetria che in legenda, la rappresentazione grafica della suddetta rete in quanto trattasi di rete di pubblica fognatura mista;
- nell'elaborato grafico "MNS_PLAN-03REV.01" datato 24/07/2024 sono rappresentati tronchi di "rete acque reflue assimilate alle domestiche" che bypassano le vasche Imhof. Si chiede di chiarire e se del caso di aggiornare la planimetria;
 - nell'elaborato "Integrazioni ATO" datato 25/10/2024:
 - al § 2.4 *"Portate recapitate in pubblica fognatura"*:
 - il dato di portata massima giornaliera (m^3/d max) per lo scarico parziale "SP6a" ($86,40 m^3/d$), in base a quanto dichiarato dalla Ditta alla nota "(5) - In funzione della portata della pompa di svuotamento e della capacità del sistema di vasche ($90 m^3$)", non è conforme all'art. 14 co. 5 del Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria, il quale cita che "[...] le portate massima e media giornaliera sono stabilite in misura tale che il volume utile autorizzato della vasca di prima pioggia sia svuotato al più nell'arco delle 24 ore";
 - i dati di portata media giornaliera (m^3/d medi) per gli scarichi parziali "SP1a", "SP6a" e "SP22a", calcolati sulla base della nota "(3) - Calcolati per 365 d/anno" non sono conformi all'art. 14 co. 5 del Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria, il quale cita che "[...] le portate massima e media giornaliera sono stabilite in misura tale che il volume utile autorizzato della vasca di prima pioggia sia svuotato al più nell'arco delle 24 ore";
 - al § 2.7 *"Stoccaggi su superfici scolanti"* la dichiarazione *"Per quanto illustrato, si stima assente la potenziale contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia"* non è congruente con tutta la restante documentazione facente parte dell'istanza;
 - al § 3 *"MODIFICHE DA APPORTARE ALL'ALLEGATO TECNICO - Acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio"* con riferimento ai reparti *"Reparto SH"* e *"Reparto SAT"* la Ditta dichiara che le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali vengono raccolte rispettivamente in una vasca volano da $15 m^3$ e in *"tre vasche da $30+30+30 m^3$ [...] (interconnesse)"* e che entrambe trattengono *"le acque di prima pioggia"*.
- È necessario che la ditta specifichi se tali vasche siano vasche volano di accumulo delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali oppure vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, aggiornando, tutti i riferimenti a tali vasche nell'elaborato "Integrazioni ATO" datato 25/10/2024, nonché nell'ulteriore documentazione facente parte dell'istanza.
- Inoltre, per le suddette vasche viene dichiarato, in difformità da quanto previsto dal R.R. 04/2006, che trattengono *"le acque di prima pioggia per 48 ore"* e che *"nelle successive ore le acque a mezzo pompa automatica vengono scaricate nella fognatura comunale"*;
- nell'elaborato *"Relazione tecnica"* datato 19/09/2023 ai paragrafi § 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.14 e 2.1.21 rispettivamente da pagina 12/30 a pagina 20/30 sono elencati reparti produttivi dai quali verosimilmente vengono generate acque reflue industriali. Si chiede pertanto di specificare quali siano i recapiti delle suddette acque di processo ovvero di ulteriori acque di processo provenienti da altre reparti/attività non ricompresi nei suddetti paragrafi, aggiornando, se del caso, l'elaborato planimetrico.

Tutti gli elaborati dovranno indicare il titolo professionale del tecnico abilitato, il riferimento all'albo di iscrizione e la firma olografa dello stesso ovvero dovranno essere firmati digitalmente dal tecnico medesimo.

Da ultimo si chiede se l'elaborato *"Valutazione previsionale delle prestazioni ambientali"* aggiornato al 19/09/2023 possa ritenersi integralmente superato, per quanto riguarda le emissioni idriche, dagli elaborati *"Relazione tecnica"* datato 19/09/2023 e *"Integrazioni ATO"* datato 25/10/2024.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico autorizzazioni
(Roberta Scotti)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.