



C.F. - P.Iva 01874020306
www.vittorioeassociati.it
info@vittorioeassociati.it
vittorioeassociati@pec.it

SEDE LEGALE
Vicolo degli orti 2
33100 Udine

SEDI OPERATIVE
Via J. Linussio 51
c/o Friuli Innovazione - Edificio C
33100 Udine
Tel +39.0432.629779

Via dell'aviere 1/A
37010 Pastrengo (VR)

**OGGETTO: LAVORI DI RIGENERAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LO STADIO DANTE MERLO – PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

RELAZIONE DEL PROGETTISTA ALLEGATA ALL'ATTO DI VALIDAZIONE COME CHIARIMENTO ALLE OSSERVAZIONI RIPORTATE NEL RAPPORTO DI VERIFICA FINALE

Ambito idrologia e idraulica: OS.C.7, OS.B.8, OS.C.10 , OS.B.11, OS.B.12

Le osservazioni **OS.C.7, OS.B.8, OS.C.10** riguardano aspetti tecnici sui quali non è stato possibile avere una valutazione completa dello stato di fatto. Infatti solo la demolizione della canaletta perimetrale interna consentirà di verificare esattamente i punti di scarico e dunque di fornire indicazioni adeguate e precise per provvedere alla futura manutenzione.

In merito alle osservazioni **OS.B.11, OS.B.12**, relative al computo metrico estimativo, si evidenzia che nello stesso sono stati accuratamente specificati punto per punto e voce per voce la localizzazione e le modalità di misurazione dei singoli elementi e superfici indicati, fornendo dunque un quadro chiaro ed esaustivo di tutti gli aspetti legati alla computazione.

Ambito sicurezza: OS.B.1, OS.B.2, OS.B.3, OS.F.6, OS.B.7

OS.B.1 Il D.Lgs.81/2008 prevede che in un cantiere sia redatta la Notifica preliminare nel caso in cui vi siano >200 uomini/giorno o nel caso vi sia la presenza di almeno due imprese. Nel nostro caso la chiara presenza in cantiere di almeno due imprese e quindi l'obbligo della Notifica preliminare rende superfluo il calcolo degli uomini/giorno.

OS.B.2 La relazione DNSH facente parte del progetto definitivo-esecutivo chiarisce gli aspetti riguardanti il cantiere e la sua gestione, la movimentazione dei materiali, il risparmio dell'acqua e la demolizione selettiva dei manufatti, verificandone il requisito di recupero e riciclo.

OS.B.3 La planimetria identificata a pag.9 del PSC risulta esaustiva delle componenti principali richieste, quali gli accessi, i percorsi, gli stoccaggi e gli spazi di lavorazione.

OS.F.6 All'Art.62 del CSA “oneri a carico dell'appaltatore” è stato eliminato l'articolo riguardante le recinzioni; tali apprestamenti sono inseriti solamente nei costi per la sicurezza allegati al PSC.

OS.B.7 La Relazione CAM al Punto 2.6 (commi 1-2-3-4) pag.8-10 tratta esaustivamente l'argomento.

Si conclude che le osservazioni trovano completezza e risposta nell'ultima versione aggiornata del PSC e relativi allegati, che contiene in modo esaustivo e con adeguato approfondimento tutta la documentazione prevista dal D.Lgs.81/2008.