

PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA - SOT ASM Vigevano S.p.A.

(Ai sensi del D. Lgs n° 152/2006, del Regolamento Regionale n. 6 del 29/03/2019, dei Regolamenti di utenza e recapito di scarichi in rete fognaria Pavia Acque s.c.a r.l.)

Permesso di allacciamento Prot n° 105/24 del 14/11/2024 – Comune di VIGEVANO

Pavia Acque s.c.a.r.l. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Pavia attraverso la propria società operativa territoriale di riferimento ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. operante sul territorio comunale di Vigevano.

VISTA la richiesta di permesso di allacciamento alla pubblica fognatura Prot. 41146/24 del 23/10/2024 presentata da PAOLO GIOVANNI MANARA in qualità di PROPRIETARIO DELL'INSEDIAMENTO

RILASCIA

il permesso di allacciamento alla pubblica fognatura, per quanto di competenza, fatto salvo i diritti di terzi, relativo all'immobile sito in VIGEVANO – VIA ACQUI SNC - e identificato catastalmente al Foglio 21 – mappale 760/761/841/842 – relativamente alla seguente tipologia di scarico:

RESIDENZIALE secondo lo schema di allacciamento fognario riportato nella richiesta di permesso di allacciamento precedentemente citata e costituito da:

Allacciamento n° 1 Tipologia scarico DOMESTICO (ACQUE REFLUE) – PREVISTO

condotto in PVC - diametro Ø 200 mm. – VIA ACQUI (DA FOGNATURA PRIVATA DI LOTTIZZAZIONE A FOGNATURA PUBBLICA)

Allacciamento n° 2 Tipologia scarico _____ Condotta in _____ Diam. _____ mm Via _____ n° _____

Allacciamento n° 3 Tipologia scarico _____ Condotta in _____ Diam. _____ mm Via _____ n° _____

Allacciamento n° 4 Tipologia scarico _____ Condotta in _____ Diam. _____ mm Via _____ n° _____

Il permesso di allacciamento mantiene validità, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Utenza Pavia Acque s.c.a r.l., fintanto che permangono le condizioni riportate nella richiesta di permesso.

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERE IN AREA PRIVATA

Nella realizzazione delle opere di allacciamento fognario in area privata (di pertinenza esclusiva del richiedente) dovranno essere osservate, **oltre alle prescrizioni riportate nel Regolamento di Utenza Pavia Acque s.c.a r.l. agli articoli 47, 48, 49, 50 e 51, le prescrizioni di seguito specificate.**

1. La rete interna di fognatura dei fabbricati, dovrà essere di tipo separato, ovvero composta da condotti distinti che raccolgono le acque nere e le acque meteoriche di dilavamento. Prima dell'immissione in pubblica fognatura, ciascuna tubazione dovrà essere dotata di sifone a doppia curva (tipo Firenze) ispezionabile e valvola antiriflusso **NON APPLICABILE A QUESTA PRATICA.**
2. Stante la tipologia della rete fognaria pubblica ricevente è necessaria l'installazione di fossa biologica all'interno delle aree private prima del conferimento delle acque reflue in fognatura pubblica.

3. Stante la tipologia della rete fognaria pubblica ricevente è necessario siano rimosse eventuali fosse settiche, fosse imhoff presenti all' interno del lotto. NON APPLICABILE A QUESTA PRATICA.
4. Essendo l'intervento edilizio sottoposto ai vincoli del Regolamento Regionale n°7/2017 sull'invarianza idraulica ed il drenaggio urbano sostenibile è ammesso lo scarico di acque meteoriche in rete fognaria pubblica per una portata massima di ____ l/s (come dichiarato nella richiesta di permesso di allacciamento) da realizzarsi attraverso una riduzione della bocca di scarico per le sole acque meteoriche costituita da una condotta di diametro interno non superiore a ____ mm. NON APPLICABILE A QUESTA PRATICA

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO IN AREA PUBBLICA

NUOVO ALLACCIAMENTO ESEGUITO DA IMPRESA INDIVIDUATA DAL RICHIEDENTE

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AMBIENTALE 10.4: COSTRUZIONE DI N° 4 VILLE UNIFAMILIARE

Si precisa che le opere di allacciamento verranno realizzate dalla Società Operativa Territoriale in nome e per conto di Pavia Acque s.c.a r.l. e a tal fine si ricorda, se non già prodotto, di procedere con la richiesta di preventivazione delle opere di allacciamento da trasferire allo sportello utenti Pavia Acque s.c.a r.l. di riferimento utilizzando la modulistica scaricabile dal sito internet Pavia Acque s.c.a r.l. NON APPLICABILE A QUESTA PRATICA

http://www.paviaacque.it/wp-content/uploads/2019/01/Mod_Richiesta_PreventivoAllacciamentoidricoFognario_Rev06.pdf

Avendo il richiedente segnalato che le opere di allacciamento non verranno realizzate dalla Società Operativa Territoriale ASM Vigevano e Lomellina S.p.A., ma da impresa terza individuata dal richiedente è necessario sia data comunicazione scritta (con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso) al seguente indirizzo mail settore.fognatura@asmvigevano.it oppure al seguente numero FAX 0381.70355 (indirizzato settore fognatura) in modo da garantire l'organizzazione di sopralluogo di verifica e supervisione dei lavori da parte dei tecnici della Società Operativa Territoriale di riferimento.

Medesima comunicazione dovrà essere trasferita in occasione dell'ultimazione dei lavori in modo da permettere il controllo dei lavori finiti e la rispondenza alle prescrizioni impartite.

In ogni caso nella realizzazione delle opere di allacciamento dovranno essere osservate, **oltre alle prescrizioni riportate nel Regolamento di Utenza Pavia Acque s.c.a r.l. agli articoli 47, 48, 49, 50 e 51, le prescrizioni di seguito specificate.**

1. Prima dell'esecuzione dei lavori, il titolare del permesso di allacciamento dovrà essere in possesso dei necessari permessi di occupazione e manomissione di suolo pubblico da richiedersi presso l'ente proprietario della strada su cui devono essere effettuati i lavori allegando il presente permesso, attenendosi alle prescrizioni da esso impartite e, qualora, gli stessi insistano su proprietà di terzi, essi dovranno essere oggetto di accordo con i proprietari;

2. Non è consentita la manomissione delle condotte fognarie pubbliche se non alla presenza di un incaricato della società operativa territoriale che ha emesso il permesso di allacciamento. In difetto saranno effettuate le ispezioni ritenute necessarie addebitando i costi a carico del Titolare del presente Permesso.
3. Il condotto di allacciamento dovrà essere collocato in modo da utilizzare gli eventuali imbocchi predisposti durante la costruzione dei collettori fognari da parte del Gestore ed il diametro della condotta di allaccio non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, in assenza di imbocchi predisposti si dovrà procedere alla formazione di fori di ingresso al collettore tramite carotatrice.
4. Il condotto di allacciamento dovrà avere di norma una pendenza pari all'uno per cento ed in ogni caso non inferiore al tre per mille, dovrà essere realizzato con un andamento esclusivamente rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse del collettore fognario, gli eventuali cambi di direzione dovranno essere realizzati attraverso pozzetti ispezionabili.
5. Il condotto di allacciamento essere eseguito con materiali idonei ed il punto di connessione con il collettore fognario pubblico, se non in corrispondenza di cameretta di ispezione, dovrà essere realizzato con pezzo speciale a tenuta idraulica a mezzo guarnizione di tenuta;
6. Il condotto di allacciamento dovrà essere posto in opera con calottatura di calcestruzzo a grassa composizione che dovrà ricoprire il condotto con uno spessore minimo di cm 20; in ogni caso si dovrà tener conto che il condotto, in sede stradale, dovrà essere idoneo a sopportare i carichi previsti dalle norme vigenti per strade di 1° categoria;
7. Durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, Pavia Acque s.c.a r.l. direttamente o attraverso le Società Operative Territoriali può far compiere prove sulla impermeabilità dei condotti, sull'efficienza dei sifoni e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto sia stato eseguito secondo il progetto autorizzato e a regola d'arte.

VIGEVANO, 14/11/2024

L'Amministratore Unico
ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.
*dott.ssa Veronica Passarella**

Società Operativa Territoriale
ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.
Il Responsabile del Settore Fognatura
*ing. Alberto Bonzanini**

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa